

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красноярск

(место составления акта)

“ 30 ” ноября 20 20 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1198

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, 36 «а»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 26.10.2020 № 1198
подписанного главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору
Ивановым Константином Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 333 комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ”	ноября	20 20	г. с	14 час. 00 мин. до	16 час. 00 мин.	Продолжительность	2
“ 13 ”	ноября	20 20	г. с	14 час. 30 мин. до	15 час. 30 мин.	Продолжительность	1
“ 30 ”	ноября	20 20	г. с	11 час. 00 мин. до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении проверки)

копия распоряжения о проведении проверки получена исполняющим обязанности заведующего
МАДОУ № 333 Мининой Л.Г. 27.10.2020 г. в 17.00 ч.

(фамилия, инициалы, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Кузнецов Павел Владиславович, старший инженер сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Непомнящий Федор Анатольевич, инженер сектора ИИР СЭУ ФПС ИПЛ по Красноярскому краю Старовойтов Андрей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель заведующего по АХР МАДОУ № 333 Комарова Анна Александровна; исполняющий обязанности заведующего МАДОУ № 333 Минина Людмила Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приложение к акту проверки №1198 от 30.11.2020, проверочный лист применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзор от 30.11.2020, Ф 1.1., протоколы испытаний № 330-3-2-2020 - №332-3-2-2020 от 11.11.2020.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору



Кузнецов П.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. заведующего МАДОУ № 333 Минина Л. Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " ноября 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 333 комбинированного вида» (далее МАДОУ № 333) зарегистрировано в налоговом органе 31.10.2011 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005756447). Согласно устава, учредителем МБДОУ № 333 является муниципальное образование город Красноярск. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серия 24 № 496922 от 10.12.2009г., здание закреплено за МАДОУ № 333 на праве оперативного управления. Образовательная деятельность в МАДОУ № 333 осуществляется по образовательным программам для детей дошкольного возраста, функционирующих в режиме полного дня. МАДОУ № 333 работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов кроме субботы и воскресенья, праздничных дней. Списочное количество детей составляет 168 человек, 42 человека обслуживающего персонала.

Декларантом – МАДОУ № 333 разработана и зарегистрирована в ОНД по г. Красноярску декларация пожарной безопасности за номером 04 401-374-ТО-5193 от 02.04.2013г. Величина пожарного риска на данном объекте составляет $5,68 \times 10^{-7}$, что не превышает нормативного значения пожарного риска, установленного статьей 79 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расчет индивидуального пожарного риска проводила аккредитованная в установленном порядке организация – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы» с выводом о том, что расчетная величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативное значение.

Территория МАДОУ № 333 по периметру огорожена забором, для въезда пожарной техники имеются ворота. К зданию имеются проезды и подъезды со всех сторон. Прилегающая территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участки, прилегающие к ним, своевременно очищаются от горючих отходов и мусора. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, один из которых расположен по адресу: ул. Взлетная, 28, второй - по адресу: ул. Взлетная, 38. Последняя проверка пожарных гидрантов проведена, предоставлен акт проверки от 28 октября 2020 года.

Здание детского сада двухэтажное, 2-й степени огнестойкости 2009 года постройки, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (дошкольное общеобразовательное учреждение). Имеется подвальное помещение, с расположенными в нем технологическими коммуникациями. Общая площадь составляет 3243,1 кв. м. Несущие стены – железобетонные кирпичные, междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты, крыша – частично шиферная по деревянной обрешетке, частично плоская. Огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли проведена ООО «Агентство пожарной безопасности», имеющим лицензию № 24-Б/00399 от 07.04.2016 г. на проведение огнезащитных работ. Проверка качества огнезащитных покрытий проведена ООО «Агентство пожарной безопасности», предоставлен протокол проверки качества огнезащитной обработки № 147 от 25.05.2020 г. Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция приточно-вытяжная принудительная.

Наружная отделка фасадов выполнена керамогранитом разных цветов составе навесного вентилируемого фасада.

Здание обеспечено двумя наружными лестницами 3-го типа, предназначенными для спуска с плоской кровли, данные лестницы подвергнуты эксплуатационным испытаниям ООО «Агентство пожарной безопасности», имеются протоколы испытаний № 163, № 164 от 17.04.2019г. Здание оборудовано центральным водяным отоплением, электрическим освещением, телефонной связью, электроснабжением, вентиляция приточно-вытяжная принудительная. В здании детского сада организовано шесть групп. Каждая групповая ячейка выполнена двухуровневой, в каждой из групп выполнены лестницы для сообщения между первым и вторым этажами. На вторых уровнях групповых ячеек расположены спальные помещения. Из каждой спальни имеются индивидуальные эвакуационные выходы, ведущие на эксплуатируемую плоскую кровлю. На первом уровне в каждой группе расположены: игровая, буфет, санузел. Из помещений первого этажа каждой группы имеется по одному эвакуационному выходу, ведущему непосредственно наружу, а также имеется по два выхода в коридор первого этажа. Также на втором этаже здания расположены музыкальный зал и административные кабинеты. Из коридора второго этажа имеется два эвакуационных выхода в лестничную клетку, а также имеется выход на плоскую эксплуатируемую кровлю. На первом этаже расположены бассейн, спортивный зал, коридор, медицинский блок и пищеблок. Из коридора первого этажа имеется два эвакуационных выхода ведущих непосредственно наружу. Также выполнено по отдельному выходу из помещения пищеблока и медицинского блока. В подвальном этаже размещены: электрощитовая, вентиляционная камера, тепловой узел.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре третьего типа. Контракт на обслуживание заключен с ООО «Электронные системы безопасности» (контракт № ТО-1940/20 от 09.01.2020). Также помещения оборудованы автоматической системой передачи сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны "Стрелец-мониторинг" контракт заключен с ООО "Электронные системы безопасности (контракт № ТО-1840/20 от 09.01.2020). В дополнение к договору имеются графики проведения регламентных работ по обслуживанию указанных систем. Пожарная автоматика находится в исправном состоянии.

В здании на сети внутреннего противопожарного водопровода установлены пожарные краны, которые укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Пожарные шкафы соответствуют требованиям ГОСТ Р 51844, поворотные кассеты в шкафах имеются. Представлен протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода № 423 от 14.10.2020. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в необходимом количестве. Имеется журнал учета огнетушителей. поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара имеются, вывешены на видных местах, соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. На случай отключения электроэнергии здание обеспечено электрическими фонарями в необходимом количестве.

Документация по пожарной безопасности ведется. Разработаны и утверждены руководителем учреждения программы проведения вводного и первичного противопожарных инструктажей, журналы проведения соответствующих инструктажей имеются. Повторный инструктаж с рабочим персоналом проводится согласно графика проведения повторного инструктажа под роспись в журналах инструктажа по пожарной безопасности. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями «Правил

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Соответствующим приказом по учреждению лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности назначен заместитель заведующего по АХР Комарова А.А. Исполняющим обязанности заведующего МАДОУ № 333 Мининой Л.Г. и заместителем заведующего по АХР Комаровой А.В. пройдено обучение мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума с отрывом от производства, имеются соответствующие удостоверения. В дополнение к планам эвакуации разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей, по которой проводятся практические тренировки 2 раза в год.

Государственный инспектор г. Красноярск
по пожарному надзору



Кузнецов П.В.